

Gjelder kunder i Innlandet

Hafslund Kraft – nettnivå 3:

Kraftverk	Vinter Dag %	Vinter Øvrig %	Sommer Dag %	Sommer Øvrig %	RN knutepunkt (ref Statnetts mtap)
Bedafors	-0,9	0,3	2,3	2,8	Norsenga22
Brødbølfoss	4,6	5,0	1,8	2,2	Eidskog22
Holsfossen	-0,9	-0,7	0,4	0,6	Lunde22(EN)
Hylla	1,0	1,1	3,6	3,7	Engerdalen22
Kongsvinger	1,0	1,2	2,3	2,4	Kongsvinge22
Kvernfallet	-0,3	-0,3	1,2	1,2	Osa22
Moelv	-0,1	0,1	0,7	0,7	Moelv22
Osfallet	0,4	0,4	0,7	0,7	Osa22
Raua	0,6	0,6	0,9	0,9	Engjom22
Sagnfossen	1,8	1,9	5,0	4,7	Nybergsund22
Tyria 1	1,7	1,7	1,7	1,4	Sjusjøen22
Varalden	-1,7	-0,4	1,7	2,3	Norsenga22

VOKKS Kraft – nettnivå 3:

Kraftverk	Vinter Dag %	Vinter Øvrig %	Sommer Dag %	Sommer Øvrig %	RN knutepunkt (ref Statnetts mtap)
Breiskallen	-2,5	-1,3	-0,7	-0,0	Gjøvik11
Brufoss	0,5	0,6	0,8	0,8	Gjøvik11
Høgfallet	-4,8	-3,6	0,0	0,7	Biri11
Vestbakken	-1,1	-0,7	-0,5	-0,3	Raufoss22
Åmot	-0,2	0,2	0,4	0,7	Gjøvik11



Øvrige kraftverk/produksjonsenheter – nettnivå 3:

Kraftverk	Vinter Dag %	Vinter Øvrig %	Sommer Dag %	Sommer Øvrig %	RN knutepunkt (ref Statnetts mtap)
Trehørningen	-0,1	0,1	0,6	1,2	Furnes11
Storfallet	0,7	0,7	1,2	1,2	Furuset22
Søkkunda	0,9	0,9	1,3	1,3	Furuset22
Veslefallet	0,2	0,2	0,5	0,5	Furuset22

Øvrige kraftverk/produksjonsenheter – nettnivå 4:

Kraftverk	Vinter Dag %	Vinter Øvrig %	Sommer Dag %	Sommer Øvrig %	RN knutepunkt (ref Statnetts mtap)
Austvassåa	-3,2	-2,9	-1,6	-1,4	Nord-Odal22
Follebu bruk	-0,8	-0,3	0,2	0,3	Lunde22
Glesåa	0,5	0,5	3,3	3,3	Osa22
Hofkvern	-0,2	-0,1	0,3	0,3	Kvisler22
Løa	0,7	0,7	3,6	3,6	Osa22
Solør varmekrv	-0,2	0,0	0,2	0,4	Kirkenær22
Syversætre foss	-0,5	-0,4	0,5	0,6	Sønsterud22
Svatsum 1	1,5	1,7	3,0	3,1	Roppa22
Svatsum 2	1,6	1,8	3,1	3,3	Roppa22

Notasjoner:

- **Vinter** er månedene januar – mars og oktober – desember
- **Sommer** er månedene april – september
- **Dag** er hverdager (mandag-fredag) kl 06:00-22:00
- **Øvrig** er hverdager kl 22:00-06:00, samt helgedager
- **RN knutepunkt** angir tilhørende marginaltap i regionalnettet inkludert marginaltapet i transmisjonsnettet, publisert på <https://nettavregning.statnett.no/#/marginalloss/details>
- **Nettnivå 3** er høyspent distribusjonsnett (typisk 11kV, 22kV)
- **Nettnivå 4** er nedtransformert fra høyspent distribusjonsnett (lavspenning, samt høyspenning som skiller seg fra distribusjonsnettspenning)